



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4390CQ0062

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 27, D-53577 Neustadt/Wied
Vertreiber <i>distributor</i>	IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 27, D-53577 Neustadt/Wied
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gasrücktrittsicherung (4390)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasrücktrittventil nicht flammenddurchschlagfest
Modell <i>model</i>	GRV
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 19007391-II vom 03.06.2019 (BAG) Kontrollprüfung Labor: 19007391-IV vom 03.06.2019 (BAG) Baumusterprüfung: 2-295/2015 I vom 18.03.2015 (BAG) Kontrollprüfung Labor: B 21/05/3499 vom 31.05.2021 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN ISO 5175-2 (01.05.2019)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 18.03.2025 / 20-0587-GNV

22.06.2021 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
GRV 12	höchster Betriebsdruck: 20 bar	
GRV 25; GRV 20; GRV 32;	höchster Betriebsdruck: 25 bar	
GRV 50		

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Das Gasrücktrittventil ist nicht flammenrückschlagfest und nicht flammenrückschlagsicher.